

Program for drikkevandskontrol
 Hammerum Vandværk

Jupiter ID: 97072

År	Kvartal	Prøveområde/sted	Analysepakke	udtagningsmetode
2024	1. kvartal	1	Gruppe A	Taphane u/flush
			Gruppe B	Taphane u/flush
			Ledningskontrol	Efterf. prøve v. samme hane m/flush
		Hammerum Vandværk	Driftskontrol	Flush
	2. kvartal	2	Gruppe A	Taphane u/flush
			Mikrobiologisk kontrol	Efterf. prøve v. samme hane m/flush
		DGU nr. 85.2462	Boringskontrol	flush
	3. kvartal	3	Gruppe A	Taphane u/flush
			Mikrobiologisk kontrol	Efterf. prøve v. samme hane m/flush
		Hammerum Vandværk	Driftskontrol	Flush
			Udvidet driftskontrol	Flush
	4. kvartal	4	Gruppe A	Taphane u/flush
			Mikrobiologisk kontrol	Efterf. prøve v. samme hane m/flush

År	Kvartal	Prøveområde/sted	Analysepakke	udtagningsmetode
2025	1. kvartal	2	Gruppe A	Taphane u/flush
			Mikrobiologisk kontrol	Efterf. prøve v. samme hane m/flush
		Hammerum Vandværk	Driftskontrol	Flush
	2. kvartal	3	Gruppe A	Taphane u/flush
			Gruppe B	Taphane u/flush
			Ledningskontrol	Efterf. prøve v. samme hane m/flush
	3. kvartal	4	Gruppe A	Taphane u/flush
			Mikrobiologisk kontrol	Efterf. prøve v. samme hane m/flush
	4. kvartal	1	Gruppe A	Taphane u/flush
			Mikrobiologisk kontrol	Efterf. prøve v. samme hane m/flush
		Hammerum Vandværk	Driftskontrol	flush
			Udvidet driftskontrol	Flush

År	Kvartal	Prøveområde/sted	Analysepakke	udtagningsmetode
2026	1. kvartal	3	Gruppe A	Taphane u/flush
			Mikrobiologisk kontrol	Efterf. prøve v. samme hane m/flush
	2. kvartal	4	Gruppe A	Taphane u/flush
			Mikrobiologisk kontrol	Efterf. prøve v. samme hane m/flush
		Hammerum Vandværk	Driftskontrol	flush
			Udvidet driftskontrol	flush
	3. kvartal	1	Gruppe A	Taphane u/flush
			Mikrobiologisk kontrol	Efterf. prøve v. samme hane m/flush
		DGU nr. 85.2429	Boringskontrol	flush
	4. kvartal	2	Gruppe A	Taphane u/flush
			Gruppe B	Taphane u/flush
			Ledningsnet kontrol	Efterf. prøve v. samme hane m/flush
		Hammerum Vandværk	Driftskontrol	flush

År	Kvartal	Prøveområde/sted	Analysepakke	udtagningsmetode
2027	1. kvartal	1	Gruppe A	Taphane u/flush
			Mikrobiologisk kontrol	Efterf. prøve v. samme hane m/flush
		Hammerum Vandværk	Driftskontrol	flush
	2. kvartal	2	Gruppe A	Taphane u/flush
			Mikrobiologisk kontrol	Efterf. prøve v. samme hane m/flush
	3. kvartal	4	Gruppe A	Taphane u/flush
			Gruppe B	Taphane u/flush
			Ledningskontrol	Efterf. prøve v. samme hane m/flush
	4. kvartal	DGU nr. 85.2460	Boringskontrol	flush
		3	Gruppe A	Taphane u/flush
			Mikrobiologisk kontrol	Efterf. prøve v. samme hane m/flush
		Hammerum Vandværk	Driftskontrol	flush
			Udvidet driftskontrol	flush

År	Kvartal	Prøveområde/sted	Analysepakke	udtagningsmetode
2028	1. kvartal	4	Gruppe A	Taphane u/flush
			Mikrobiologisk kontrol	Efterf. prøve v. samme hane m/flush
		Hammerum Vandværk	Driftskontrol	flush
			Udvidet driftskontrol	flush
		DGU nr. 85.2462	Boringskontrol	flush
	2. kvartal	3	Gruppe A	Taphane u/flush
			Gruppe B	Taphane u/flush
			Ledningskontrol	Efterf. prøve v. samme hane m/flush
	3. kvartal	2	Gruppe A	Taphane u/flush
			Mikrobiologisk kontrol	Efterf. prøve v. samme hane m/flush
		Hammerum Vandværk	Driftskontrol	flush
	4. kvartal	1	Gruppe A	Taphane u/flush
			Mikrobiologisk kontrol	Efterf. prøve v. samme hane m/flush

Hvilke stoffer, der ingår i de enkelte analysepakker fremgår af næste sider

Vær opmærksom på at analysepakkerne til en hver tid skal følge nyeste bekendtgørelsen. Det vil sige, at der løbende kan tilføjes eller fjernes parametre.

Taphane ved forbruger /ledningsnet

Gruppe A

Temperatur
E. coli
Intestinale enterokokker
Coliforme bakterier
Kimtal ved 22 °C
Farvetal
Turbiditet
Smag
Lugt
pH
Ledningsevne
Jern, total

Gruppe B

Hovedbestanddele
Temperatur

NVOC
Chlorid
Sulfat
Ammonium
Nitrit
Nitrat
Flourid
Natrium
Mangan

Uorg. Sporstoffer
Aluminium

Antimon
Arsen
Bly
Bor
Cadmium
Cobolt
Chrom
Cyanid
Kobber
Kviksølv
Nikkel
Selen
Zink

Olieprodukter
Benzen

Materialemonomere
Acrylamid

Epichlorhydrin
Vinylchlorid

PAH- forbindelser
Fluoranthen

Benz(a)pyren
Benzo(b)fluoranthene
Benzo(k)fluoranthene
benzo(ghi)perylene
indeno(1,2,3-cd)pyrene

Ekstra parametre
Bisphenol A

Ledningsnet kontrol bilag F

Kimtal ved 22 °C
Coliforme bakterier
E.coli
Intestinale enterokokker
Nitrit

Mikrobiologisch

Kimtal ved 22 °C
Coliforme bakterier
E.coli
Intestinale enterokokker

Afgang vandværk		
Driftskontrol	Udvidet driftskontrol	
Bilag E (Drikkevandsvejledning)	PFAS-forbindelser	Pesticider Bilag 1 b i bek.
Temperatur	6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre)	Aldrin
pH	PFBA (perfluorbutansyre)	dieldrin
Ledningsevne	PFBS (perfluorbutansulfonsyre)	heptachlor
Kimtal v 22 C	PFDA (perfluordecansyre)	heptachlorepoxyd
Coliforme bakterier	PFDoDA (perfluordodecansyre)	
E.coli	PFDoDS (perfluordodecansulfonsyre)	Pesticider og nedbrydningsprodukter bilag 2 i bkg
Enterokokker	PFDS (perfluordecansulfonsyre)	Atrazin
NVOC	PFHpA (perfluorheptansyre)	Bentazon
Ammonium	PFHpS (perfluorheptansulfonsyre)	Dichlorprop
Nitrat	PFHxA (perfluorhexansyre)	Glyphosat
Nitrit	PFHxS (perfluorhexansulfonsyre)	Hexazinon
Total hårdhed	PFNA (perfluornonansyre)	Imazalil
Calcium	PFNS (perfluornonansulfonsyre)	Mechlorprop
Magnesium	PFOA (perfluoroctansyre)	Metalaxyl
Arsen	PFOS (perfluoroctansulfonsyre)	Metaldehyd
Jern	PFOSA (perfluoroctansulfonamid)	Metribuzin
Nikkel	PFPeA (perfluorpentansyre)	Monuron
Aggressivt kuldioxid	PFPeS (perfluorpentansulfonsyre)	Simazin
Svovbrinte	PFTTrDA (perfluortridecansyre)	2,6-Dichlorbenzosyre
Methan	PFTTrDS (perfluortridecansulfonsyre)	2,4-Dichlorphenol
	PFUnDA (perfluorundecansyre)	4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre)
	PFUnDS (perfluorundecansulfonsyre)	2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))
	sum af (PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS)	4-Nitrophenol
	sum af 22 stk PFAS	Alachlor ESA
	Chlorede opløsningsmidler	N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin (CGA62826)
	dichlormethan	DEIA (Desethyldeisopropyl-atrazin)
		Desethyl-atrazin

trichlormethan (chloroform)	Desisopropyl-atrazin
dichlorethaner	Desisopropyl-hydroxy-atrazin
1,2-dichlorethan	Didealkyl-hydroxy-atrazin
trichlorethen	Dimethachlor ESA
trichlorethaner	Dimethachlor OA
tetrachlorethaner	ETU (Ethylenthiourea)
tetrachlorethen	Metribuzin-desamino-diketo
	Metribuzin-diketo
Øvrige	Propachlor ESA
Trifluoreddikkesyre	1, 2, 4-triazol
	2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre
Chorphenoler	[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre
Pentachlorphenol	t-sulfinyleddikesyre
	Pentachlorbenzen
	AMPA (Aminomethylphosphorsyre)
	BAM (2,6-Dichlorbenzamid)
	N-(2-carboxy-6-methylphenyl) N-(methoxyacetyl)alanin (CGA108906)
	Desphenyl-chloridazon
	Metamitron-desamino
	Metazachlor ESA
	Metazachlor OA
	N, N- dimethylsulfamid (DMS)
	Methyl-desphenyl-chloridazon
	TFMP
	Chlorothalonil-amidsulfonsyre
	4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811)
	6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5)
	4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6)
	PPU (IN70941)
	6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2-a][1,3,5]triazine-2,4-dione (LM3)
	<i>Sum af alle pesticider og deres nedbrydningsprodukter</i>

DGU nr. 85.2429**Boringskontrol****Bilag 8 i bkg****Pesticider og nedbrydningsprodukter bilag 2**

Temperatur	Atrazin
pH	Bentazon
Ledningsevne	Dichlorprop
NVOC	Glyphosat
Calcium	Hexazinon
Magnesium	Imazalil
Natrium	Mechlorprop
Kalium	Metalaxyl
Ammonium	Metaldehyd
Jern	Metribuzin
Mangan	Monuron
Hydrogencarbonat	Simazin
Chlorid	2,6-Dichlorbenzoesyre
Sulfat	2,4-Dichlorphenol
Nitrat	4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre)
Nitrit	2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))
Flourid	4-Nitrophenol
phosphor	Alachlor ESA
Ilt	N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin (CGA62826)
Nikkel	DEIA (Desethyl-desisopropyl-atrazin)
Arsen	Desethyl-atrazin
Barium	Desisopropyl-atrazin
Bor	Desisopropyl-hydroxy-atrazin
cobolt	Didealkyl-hydroxy-atrazin
Aggressivt kuldioxid	Dimethachlor ESA
Svovbrinte	Dimethachlor OA
Methan	ETU (Ethylenthiourea)
	Metribuzin-desamino-diketo
	Metribuzin-diketo
	Propachlor ESA
	1, 2, 4-triazol
	2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre
	[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre
	t-sulfinyleddikesyre
	Pentachlorbenzen
	AMPA (Aminomethylphosphorsyre)
	BAM (2,6-Dichlorbenzamid)
	N-(2-carboxy-6-methylphenyl) N-(methoxyacetyl)alanin (CGA108906)
	Desphenyl-chloridazon
	Metamitron-desamino
	Metazachlor ESA
	Metazachlor OA
	N, N- dimethylsulfamid (DMS)
	Methyl-desphenyl-chloridazon
	TFMP

Chlorothalonil-amidsulfonsyre

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811)

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5)

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6)

PPU (IN70941)

6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2-a][1,3,5]triazine-2,4-dione (LM3)

Sum af alle pesticider og deres nedbrydningsprodukter

DGU nr. 85.2429**Boringskontrol****Bilag 8 i bkg****Pesticider og nedbrydningsprodukter bilag 2**

Temperatur	Atrazin
pH	Bentazon
Ledningsevne	Dichlorprop
NVOC	Glyphosat
Calcium	Hexazinon
Magnesium	Imazalil
Natrium	Mechlorprop
Kalium	Metalaxyl
Ammonium	Metaldehyd
Jern	Metribuzin
Mangan	Monuron
Hydrogencarbonat	Simazin
Chlorid	2,6-Dichlorbenzoesyre
Sulfat	2,4-Dichlorphenol
Nitrat	4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre)
Nitrit	2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))
Flourid	4-Nitrophenol
phosphor	Alachlor ESA
Ilt	N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin (CGA62826)
Nikkel	DEIA (Desethyl-desisopropyl-atrazin)
Arsen	Desethyl-atrazin
Barium	Desisopropyl-atrazin
Bor	Desisopropyl-hydroxy-atrazin
cobolt	Didealkyl-hydroxy-atrazin
Aggressivt kuldioxid	Dimethachlor ESA
Svovbrinte	Dimethachlor OA
Methan	ETU (Ethylenthiourea)
	Metribuzin-desamino-diketo
	Metribuzin-diketo
	Propachlor ESA
	1, 2, 4-triazol
	2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre
	[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre
	t-sulfinyleddikesyre
	Pentachlorbenzen
	AMPA (Aminomethylphosphorsyre)
	BAM (2,6-Dichlorbenzamid)
	N-(2-carboxy-6-methylphenyl) N-(methoxyacetyl)alanin (CGA108906)
	Desphenyl-chloridazon
	Metamitron-desamino
	Metazachlor ESA
	Metazachlor OA
	N, N- dimethylsulfamid (DMS)
	Methyl-desphenyl-chloridazon
	TFMP

Chlorothalonil-amidsulfonsyre

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811)

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5)

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6)

PPU (IN70941)

6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2-a][1,3,5]triazine-2,4-dione (LM3)

Sum af alle pesticider og deres nedbrydningsprodukter

DGU nr. 85.2429**Boringskontrol****Bilag 8 i bkg****Pesticider og nedbrydningsprodukter bilag 2**

Temperatur	Atrazin
pH	Bentazon
Ledningsevne	Dichlorprop
NVOC	Glyphosat
Calcium	Hexazinon
Magnesium	Imazalil
Natrium	Mechlorprop
Kalium	Metalaxyl
Ammonium	Metaldehyd
Jern	Metribuzin
Mangan	Monuron
Hydrogencarbonat	Simazin
Chlorid	2,6-Dichlorbenzoesyre
Sulfat	2,4-Dichlorphenol
Nitrat	4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre)
Nitrit	2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))
Flourid	4-Nitrophenol
phosphor	Alachlor ESA
Ilt	N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin (CGA62826)
Nikkel	DEIA (Desethyl-desisopropyl-atrazin)
Arsen	Desethyl-atrazin
Barium	Desisopropyl-atrazin
Bor	Desisopropyl-hydroxy-atrazin
cobolt	Didealkyl-hydroxy-atrazin
Aggressivt kuldioxid	Dimethachlor ESA
Svovbrinte	Dimethachlor OA
Methan	ETU (Ethylenthiourea)
	Metribuzin-desamino-diketo
	Metribuzin-diketo
	Propachlor ESA
	1, 2, 4-triazol
	2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre
	[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre
	t-sulfinyleddikesyre
	Pentachlorbenzen
	AMPA (Aminomethylphosphorsyre)
	BAM (2,6-Dichlorbenzamid)
	N-(2-carboxy-6-methylphenyl) N-(methoxyacetyl)alanin (CGA108906)
	Desphenyl-chloridazon
	Metamitron-desamino
	Metazachlor ESA
	Metazachlor OA
	N, N- dimethylsulfamid (DMS)
	Methyl-desphenyl-chloridazon
	TFMP

Chlorothalonil-amidsulfonsyre

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811)

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5)

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6)

PPU (IN70941)

6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2-a][1,3,5]triazine-2,4-dione (LM3)

Sum af alle pesticider og deres nedbrydningsprodukter